

Přehled povinných revizí a kontrol pro byty v N a V

Revize, kontroly	četnost	zajišťuje, provádí
PLYN vyhláška 85/1978 Sb.		
Kontrola PZ* v bytě	1x ročně (kromě roků, kdy se provádí revize)	SBD ZM, odborná firma
Revize PZ v bytě	1x za 3 roky	SBD ZM, odborná firma
Servisní prohlídka spotřebičů	1x ročně	nájemce, servisní technik
POSUDEK KOUŘ. CEST Vyhláška 34/2016 Sb.	1x ročně (u kondenzačního spotřebiče nejméně 1x za dva roky)	SBD ZM, odborná firma
ELEKTRO ČSN 331500		
Pravidelná revize	1x za 5 let	SBD ZM, odborná firma

* PZ – plynové zařízení v bytě od plynoměru po jednotlivé spotřebiče (vyjma kontrol a servisu spotřebičů – viz tabulka).

11.11.2021

Vypracoval : P. Sobotka

technik N a V